

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0862862

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.ЭО23.В02897

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Хорольское Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей ул. Кирова, д. 8, с. Хороль, Приморский край	
01 1000	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения: 1. ОАО «ДРСК», филиал «Приморские электрические сети», ПС «Хороль» 110/35/10 кВ, РУ 10 кВ: - точки передачи электрической энергии определены актами разграничения балансовой принадлежности электросети и ответственности за эксплуатацию электроустановок между сетевыми организациями №№ 1-9 от 15.04.2012 г.; - пункты контроля показателей качества электрической энергии определены в ячейках ТН 1-ой и 2-ой секций 10 кВ; - показатели и нормы качества электрической энергии в пунктах контроля ПКЭ: - отклонение частоты не превышает +/- 0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и +/- 0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю; - положительное отклонение напряжения электропитания от номинального значения не превышает +10% в течение 100% времени интервала в одну неделю; - отрицательное отклонение напряжения электропитания от номинального значения не превышает -10% в течение 100% времени интервала в одну неделю.	



**Руководитель органа  
(заместитель руководителя)**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**А.Н. Фадеев**

инициалы, фамилия

**Эксперт**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**Ю.С. Костин**

инициалы, фамилия